

1. Gyldighedsområde og definitioner

1.1

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem AffaldPlus I/S, Ved Fjorden 20, 4700 Næstved og ejeren/ejerne samt lejeren/lejerne, hvor der i henhold til pkt. 1.2 er aftalt et direkte kundeforhold.

Efterfølgende omtales AffaldPlus I/S som AffaldPlus og ejeren/ejere samt lejeren/lejerne med et direkte kundeforhold som kunden.

1.2

Hvor det er teknisk gennemførligt, dvs. hvor der til den enkelte forbruger findes et selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt en selvstændig varmeenergimåler, herefter kaldet afregningsmåleren, der ejes af AffaldPlus, kan betaling for varme ske i et direkte kundeforhold mellem AffaldPlus og kunden, uanset om kunden er ejer, andelsbolighaver eller lejer.

Hæftelse for lejers/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ejer.

Øvrige leveringsforhold mellem kunden og dennes/deres lejer/lejerne er AffaldPlus uvedkommende.

1.3

Det retlige forhold mellem AffaldPlus og kunden er fastlagt gennem den mellem AffaldPlus og ejeren/ejerne indgåede kontrakt, "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" og "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" fra AffaldPlus I/S.

2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

2.1

AffaldPlus afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted.

2.2 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen sendes skriftligt til AffaldPlus af ejeren/ejerne af ejendommen. I områder med tilslutningspligt giver kommunen pålæg om, hvornår tilslutning skal finde sted.

2.3 Kunden stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner og målerarrangement mv.

2.4 Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger mv. på ejendommens område for, at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på kundens foranledning, og

omkostningerne hertil påhviler kunden.

2.5

AffaldPlus er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder mv. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, for så vidt der ikke derved skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse.

AffaldPlus etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. AffaldPlus er ansvarlig for skader, der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor AffaldPlus til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer.

Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan AffaldPlus anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.

Betaling for tilslutning

2.6

Kunden betaler et a conto-beløb for tilslutning til varmeforsyningen, inden stikledning etableres, jf. AffaldPlus' prisoversigt.

2.7

Når tilslutningen er færdig, afregnes den endelige pris. På AffaldPlus' foranledning skal kunden meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af betaling.

2.8

Hvis der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på beregning af tilslutningsbetalingen, har kunden pligt til, inden ændringen, skriftligt at anmelde dette til AffaldPlus, der i de tilfælde kan opkræve supplerende betaling. AffaldPlus forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling.

Stikledning

2.9

Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, omtales efterfølgende som stikledningen.

Kundens betaling for stikledning fremgår af AffaldPlus' prisoversigt. AffaldPlus fastsætter stikledningens placering efter aftale med kunden, dog under hensyntagen til tekniske forhold i hoved- eller fordelingsnettet.

2.10

Stikledningen afsluttes umiddelbart indenfor ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet lettilgængeligt rum. Stikledningen inkl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af AffaldPlus.

2.11

AffaldPlus kan etablere fælles stikledning til en eller flere ejendomme, hvis AffaldPlus finder det hensigtsmæssigt.

2.12

Giver forhold hos kunden anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af AffaldPlus efter aftale med ejeren/ejerne og for deres regning jf. pkt. 2.9.

2.13

Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af AffaldPlus. Udgifterne betales efter samme retningslinjer som ved etablering af en ny stikledning.

2.14

AffaldPlus har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en kundes ejendom.

Ejer-/lejerskifte

2.15

Ejerskifte skal meddeles AffaldPlus. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles AffaldPlus senest 8 dage før ejerskifte.

Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste betalinger som forbrugsbetaling efter afregningsmåler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer jf. pkt. 6.8. Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser overfor AffaldPlus.

2.16

Hvor der er etableret et direkte kundeforhold jf. pkt. 1.1 og 1.2 skal lejerskifte meddeles AffaldPlus. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles AffaldPlus senest 8 dage før.

Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler i henhold til AffaldPlus' opgørelse.

Såfremt AffaldPlus ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejer forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil AffaldPlus har modtaget meddelelse om ny lejer.

2.17

Gældende leveringsbestemmelser, tekniske leveringsbestemmelser samt prisoversigt kan rekvireres hos AffaldPlus.

Opsigelse (gælder kun områder uden tilslutnings- og forblivelsespligt)

2.18

Ejeren kan opsig leveringsforholdet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Opsigelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

På opsigelsestidspunktet er der pligt til at betale:

- a. Beløb i henhold til slutopgørelse.
- b. Øvrige skyldige beløb.
- c. Et beløb inklusiv renter til dækning af AffaldPlus' direkte udgifter i forbindelse med etablering af ejendommens varmforsyning herunder til stikledning og husinstallation. Udgifterne til stikledningsetablering og husinstallationer reduceres med 1/15 pr. år.
- d. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved hoved-/fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende AffaldPlus.
- e. AffaldPlus' omkostninger ved eventuel fjernelse af de AffaldPlus tilhørende ledninger på ejendommen, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører kundens varmforsyning.

2.19

Hvis leveringsforholdet ophører, har AffaldPlus efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningernes forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for ejendommens benyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan AffaldPlus anvende ekspropriationsreglerne i varmforsyningsloven.

3. Drift og vedligeholdelse af anlæg

3.1

Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (i det følgende fjernvarmevand) med en temperatur, der af AffaldPlus kan reguleres såvel efter årstiderne som inden for døgnet, jf. "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" fra AffaldPlus I/S.

Kunden kan anvende solvarme, vindenergi, brænde eller lignende som supplerende varmekilde, hvis disse ikke direkte er tilsluttet AffaldPlus' vandbårne system. Supplerende varmekilder skal anmeldes til AffaldPlus.

3.2

Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. Kunden er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget. Eventuelle lækager skal uopsætteligt anmeldes til AffaldPlus.

3.3

Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer/varmeveksler) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges, således at fjernvarmevandet afkøles i henhold til "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" fra AffaldPlus I/S.

3.4

Kunden er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt kunden udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres AffaldPlus tab eller ulemper, og kunden ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er AffaldPlus berettiget til at bringe forholdene i orden for kundens regning, og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden. Kunden er forpligtet til at godtgøre AffaldPlus de dermed forbundne udgifter.

Eventuelle følger af fjernvarmeforsyningens afbrydelse er AffaldPlus uvedkommende.

3.5

Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation skal anvendes firmaer med autorisation som VVS-installatør eller fjernvarmeinstallatør autoriseret af AffaldPlus.

3.6

AffaldPlus har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme. AffaldPlus forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen for udførelse af nyttilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført uden for den egentlige fyringssæson.

Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel.

I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens regler. Over for erhvervsdrivende er AffaldPlus ikke ansvarlig for driftstab, ej heller avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra AffaldPlus' side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring.

3.7

AffaldPlus påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter eller andre forhold, som er uden for AffaldPlus' kontrol.

AffaldPlus fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen.

3.8

AffaldPlus' personale er til rådighed for kunden med information om fjernvarmeanlæggets drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl.

3.9

AffaldPlus' personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation til enhver tid have adgang uden retskendelse til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning, afbrydelse samt øvrig vedligeholdelse. Ekstraordinære omkostninger i forbindelse med at opnå denne adgang påhviler kunden.

3.10

Kunden er ansvarlig for beskadigelse af AffaldPlus' ejendom efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

3.11

AffaldPlus er til enhver tid berettiget til at ændre leveringsbetingelser, f.eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler.

Leveringsændringer skal ske med et for kunden passende varsel.

Såfremt de overfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende kunden, påhviler udgifterne hertil denne.

4. Priser

4.1

AffaldPlus udarbejder og fastsætter priserne gældende for leveringsforholdet under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte prisfastsættelse.

Afregning af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte priser.

4.2

Kunden er forpligtet til at meddele AffaldPlus enhver ændring, der har indflydelse på afregningen.

4.3

AffaldPlus er forpligtet til at oplyse kunden om priser og om ændringer af disse.

5. Måling af fjernvarmeforbrug

5.1

AffaldPlus leverer det for afregning mellem kunde og AffaldPlus nødvendige måleudstyr og bestemmer afregningsmålerens antal, størrelse, type og placering.

5.2

Afregningsmålerne ejes og vedligeholdes af AffaldPlus og udskiftes efter nærmere af AffaldPlus fastsatte regler. AffaldPlus er i øvrigt berettiget til at udskifte afregningsmålerne, når det findes påkrævet.

5.3

Uden AffaldPlus' godkendelse må afregningsmålerne ikke flyttes. De ved afregningsmålere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af AffaldPlus' personale eller af AffaldPlus dertil bemyndigede personer.

5.4

Såfremt kunden opsætter fordelingsmålere for intern fordeling af varmemeforbruget, er dette AffaldPlus uvedkommende.

5.5

Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af afregningsmålere. AffaldPlus' personale skal have uhindret adgang til afregningsmålere jf. pkt. 3.9.

5.6

På AffaldPlus' anmodning skal kunden foretage aflæsning af afregningsmålerne og indsende aflæsningskort inden for et af AffaldPlus fastsat tidsrum.

5.7

Modtager AffaldPlus ikke en kundes aflæsningskort eller kan aflæsning ikke opnås ved AffaldPlus' henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af AffaldPlus beregnet forbrug i overensstemmelse med gældende regler herom.

5.8

AffaldPlus er berettiget til at opkræve betaling for måleraf-læsninger, som rekvireres af kunden, med mindre disse udgifter i henhold til pkt. 5.11 skal afholdes af AffaldPlus.

5.9

Såfremt der konstateres fejl ved målingen, fastsættes forbruget efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug, og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt kunden kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget.

5.10

AffaldPlus er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, ligesom kunden ved skriftlig henvendelse og mod betaling til AffaldPlus kan forlange at få afregningsmålere afprøvet jf. pkt. 5.11.

5.11

Afregningsmålerne anses for at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for deres måleområde har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider de i "Tekniske bestemmel-

ser for fjernvarmelevering" fra AffaldPlus I/S fastsatte maksimalt tilladelige afvigelser for afregningsmålere. Hvis afvigelserne overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel målerafprøvning som målerafprøvning af AffaldPlus.

5.12

Såfremt kunden har eller burde have formodning om, at afregningsmålere er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er kunden forpligtet til omgående at underrette AffaldPlus herom.

5.13

Såfremt en afregningsmåler ved ombygning eller ændret anvendelse af en bygning får en u hensigtsmæssig placering, således at kontrol og aflæsning ikke kan foretages på normal måde, er AffaldPlus berettiget til at afkræve afregningsmålere flyttet for kundens regning.

6. Betaling

6.1

Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering. AffaldPlus kan udskrive et antal a conto-regninger. Antallet af a conto-regninger fastsættes af AffaldPlus. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til a conto-fastsættelsen, kan AffaldPlus vedtage at ændre de efterfølgende a conto-regninger.

AffaldPlus kan endvidere regulere a conto-regninger i takt med omkostningsændringer.

6.2

Endelig afregning af forbruget finder sted ca. 2 måneder efter årsafregningen.

6.3

Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalingsdato. Sker betaling senere, er kunden forpligtet til at betale rykkergebyr og eventuelle renter i henhold til de til enhver tid af AffaldPlus fastsatte priser.

6.4

Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, sender AffaldPlus en erindrings-skrivelse blandt andet med oplysning om, at der vil kunne afbrydes for leverancen.

AffaldPlus inddriver det skyldige beløb efter AffaldPlus' vejledning om restanceinddriving, der er udarbejdet efter Dansk Fjernvarmes vejledning. Reglerne kan rekvireres hos AffaldPlus.

6.5

Såfremt kunden ikke betaler inden for den i erindringsskrivelsen fastsatte frist eller har indgået aftale med AffaldPlus om en betalingsordning lader AffaldPlus sagen overgå til inkasso.

6.6

Betaler kunden stadig ikke, efter at sagen er overgået til inkasso, er AffaldPlus berettiget til ved inkassobesøg hos kunden at afbryde forsyningen, såfremt der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer. Eventuelle følger af, at fjernvarmeforsyningen afbrydes, er AffaldPlus uvedkommende.

6.7

En forsyning, som er afbrudt som følge af restance, kan genoptages såfremt:

- a. Restancen med påløbne gebyrer og omkostninger vedrørende afbrydelsen og genoplukning samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt, eller
- b. Der indgås en betalingsordning (med mindre en sådan allerede er misligholdt), eller
- c. Der stilles sikkerhed overfor AffaldPlus for betaling af fremtidigt forbrug.

6.8

Ved kundeskifte hæfter den hidtidige kunde, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil kundeforholdet ophører jf. pkt. 2.15 og 2.16.

6.9

AffaldPlus er berettiget til at forlange depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for fremtidige betalinger, når AffaldPlus skønner, at der er risiko for, at kunden kommer i restance, eller at betalingskrav bliver uerholdelige.

Undlader kunden efter påkrav at stille sikkerhed, er AffaldPlus berettiget til at afbryde forsyningen, efter at kunden skriftligt er blevet varslet om afbrydelsen.

Eventuelle følger af en afbrydelse af forsyningen - foretaget efter ovennævnte fremgangsmåde - er AffaldPlus uvedkommende.

7. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

7.1

AffaldPlus er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i disse bestemmelser for fjernvarmelevering.

AffaldPlus er til enhver tid berettiget til at lade en anden leverandør indtræde i leveringsforholdet.

7.2

Nærværende bestemmelser er undergivet de til enhver tid gældende lovgivningsbestemmelser samt vedtagelser eller pålæg i henhold hertil.

7.3

Nærværende bestemmelser og senere ændringer i henhold til pkt. 7.2 har først gyldighed efter anmeldelse til Energitilsynet samt efter meddelelse til kunden.

7.4

Nærværende "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" for AffaldPlus I/S er senest opdateret og trådt i kraft den 1. januar 2018.

1. Gyldighedsområde og definitioner

1.1

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til AffaldPlus I/S' ledningsnet samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer.

1.2

Efterfølgende benævnes AffaldPlus I/S som AffaldPlus og ejeren/ejere samt lejeren/lejere med et direkte kundeforhold som kunden.

1.3

Aftalegrundlaget mellem AffaldPlus og kunden er fastlagt gennem såvel varmekontrakt, "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" fra AffaldPlus I/S som nærværende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" fra AffaldPlus I/S.

1.4

Installatør en er den person, der i henhold til pkt. 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

2. Etablering af fjernvarmetilslutning

2.1

Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til AffaldPlus af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger om ejendommens størrelse, varmeeffektbehov og beliggenhed.

2.2

Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledning.

2.3

Ved nybygninger placeres stikledningen efter nærværende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" fra AffaldPlus I/S. For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem ejeren eller dennes bemyndigede og AffaldPlus' repræsentant.

3. Udførelse af installationsarbejde

3.1

Arbejder på ejendommens varmeinstallation skal udføres

af firmaer med autorisation som VVS-installatør eller en af AffaldPlus autoriseret fjernvarmeinstallatør.

3.2

Varmeinstallationer, der tilsluttes AffaldPlus' ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav, der er indeholdt i "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" fra AffaldPlus I/S og nærværende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" fra AffaldPlus I/S, jf. pkt. 5.2.

Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan AffaldPlus kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er AffaldPlus af sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet.

3.3

Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til AffaldPlus' driftsbestemmelser, jf. pkt. 11, kræver andre tryk- eller temperaturforhold, er AffaldPlus ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold.

4. Etablering af måleudstyr

4.1

AffaldPlus udleverer måleudstyr og/eller passtykke til installatøren.

4.2

AffaldPlus meddeler installatøren afregningsmålerens placering.

5. Projektering og udførelse af varmeinstallationer

Dimensioneringsgrundlag for nye anlæg

5.1

Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 70° og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30° ved minus 12° udetemperatur.

Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60° og en afkøling på mindst 30°.

5.2

Enhver varmeinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

6. Tilslutningsarrangement

6.1

Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningen med kundens varmeinstallation, skal principielt udføres som vist på Dansk Fjernvarmes principdiagram.

7. Interne rørledninger

7.1

Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Medierørene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer.

Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger, pressamlinger eller flangesamlinger. Kobberrør kan samles ved hårdlodning eller klemringsfittings. Plastrør samles med preskoblinger eller klemringsfittings. Skjulte ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget.

Skjulte rørledninger i stål må kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun samles ved hårdlodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastrørsledninger.

Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal ved direkte fjernvarmetilslutning (uden varmeveksler) udføres i præror i samme type eller tilsvarende kvalitet som fjernvarmestikledningen.

7.2

Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansionsbevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang.

Aftapningssted skal forsynes med prop eller slutmuffe med kæde.

8. Specielle anlæg

8.1

Tilslutning af specielle anlæg f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et særligt stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation skal i hvert tilfælde aftales nærmere med AffaldPlus af hensyn til dimensionering af stikledning og måler.

9. Isolering

9.1

Varmeinstallationer skal isoleres efter gældende Bygningsreglement.

10. Trykprøvning og idriftsættelse

10.1

Enhver nyttilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, skal af installatøren trykprøves inden tilslutningen til fjernvarmeværket.

Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøve er foretaget.

10.2

Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højest forekommende tryk (dynamisk + statisk) i AffaldPlus' forsyningsledninger. I øvrigt skal Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges.

Trykket i forsyningsledningerne kan stige til 6 bar. Prøvetrykket skal derfor for varmeinstallationer, der tilsluttes direkte, generelt være mindst 9 bar.

10.3

Trykprøve foretages i overværelse af en repræsentant fra AffaldPlus. Såfremt denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er repræsentanten forpligtet til at påtale disse. Med AffaldPlus' overværelse af trykprøve påtager AffaldPlus sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Ejendommens tilslutning til fjernvarmeværket er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret.

10.4

Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne grundigt gennemskylles.

Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen bør normalt ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen.

10.5

Det påhviler installatøren i forbindelse med afleveringen at sørge for en omhyggelig indregulering af varmeinstallationen, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås, og at instruere kunden om varmeinstallationens

drift.

Efterfølgende f.eks. ved ejerskifte er det AffaldPlus' opgave at informere kunden om varmeinstallationernes drift.

11. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen

11.1

Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en fremløbstemperatur, der af AffaldPlus reguleres efter klimatiske forhold (udetemperatur og vindstyrke), varierende mellem 85° og 65° i hovedledningsnettet.

Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandstrømningen i stikledningen er lille.

11.2

Fjernvarmevandet skal afkøles, således at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 30°, og at returtemperaturen ikke overstiger 40°.

Såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnås, er AffaldPlus berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger, jf. den til enhver tid gældende tarif.

11.3

AffaldPlus har pligt til at levere den varmeeffekt, der er abonneret på, jf. pkt. 2.1 og 11.1, med et differenstryk målt under drift ved hovedhanerne på mindst 0,3 bar. Det er en forudsætning, at AffaldPlus' forskrift for minimumsafkøling er overholdt. Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil maksimalt være 6 bar.

11.4

Ejendommens varmeinstallation skal dimensioneres i henhold til de af AffaldPlus fastsatte krav, jf. pkt. 5.1.

11.5

Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af AffaldPlus.

I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede.

11.6

Ved reparation og vedligeholdelse af en ejendoms varmeinstallation med energimåler større end 1,5 m³/h må påfyldning af fjernvarmevand almindeligvis kun foretages

af installatøren efter aftale med AffaldPlus.

11.7

Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes af AffaldPlus ved henvendelse hertil. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation i øvrigt afhjælpes af kundens installatør for kundens regning.

12. Måling af fjernvarmeforbrug

12.1

AffaldPlus leverer det for afregning mellem kunden og AffaldPlus nødvendige måleudstyr og bestemmer afregningsmålerens antal, størrelse, type og placering.

12.2

Måleudstyret ejes og vedligeholdes af AffaldPlus og kontrolleres efter regler fastsat af Erhvervsfremmestyrelsen.

Ved energimålere tilsluttet 230 V-nettet betaler kunden for elforbruget.

Såfremt kunden opsætter fordelingsmålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette AffaldPlus uvedkommende.

12.3

Måleudstyret og dets placering skal godkendes af AffaldPlus, og må ikke ændres uden AffaldPlus' godkendelse. De ved afregningsmålere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af AffaldPlus' personale eller af AffaldPlus dertil bemyndigede personer.

Foretages der indgreb mod afregningsmåler og plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og AffaldPlus beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse.

12.4

AffaldPlus har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af AffaldPlus.

Ønsker kunden afregningsmåleren flyttet, skal flytningen godkendes af AffaldPlus. Udgiften til flytningen betales i så fald af kunden.

12.5

Ved tvivl om afregningsmålerens korrekte visning, er AffaldPlus berettiget til for egen regning at afprøve afregningsmåleren.

Kunden kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til AffaldPlus forlange at få afregningsmåleren afprøvet. Hvis den ved afprøvningen konstaterede måleafvigelse er større end de fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af AffaldPlus.

Afregningsmåleren antages for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relativ måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser.

13. Ikrafttræden og ændringer af bestemmelserne

13.1

AffaldPlus er til hver en tid berettiget til at foretage ændringer i disse bestemmelser for fjernvarmelevering.

AffaldPlus er til enhver tid berettiget til at lade en anden leverandør indtræde i leveringsforholdet.

13.2

Nærværende bestemmelser er undergivet de til enhver tid gældende lovgivningsbestemmelser samt vedtagelser eller pålæg i henhold hertil.

13.3

Nærværende bestemmelser og senere ændringer i henhold til pkt. 13.2 har først gyldighed efter anmeldelse til Energitilsynet samt efter meddelelse til kunden.

13.4

Nærværende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" fra AffaldPlus I/S er senest opdateret og trådt i kraft den 1. januar 2018.